

Протокол испытаний № Д01XXX от 17.05.2024
Результаты количественного химического анализа (КХА) пробы воды

1. **Заказчик:** Петров Петр Петрович
2. **Наименование объекта анализа (типа пробы):** вода нецентрализованного водоснабжения
3. **Шифр Заказчика:** 80000000
4. **Регистрационный шифр пробы в лаборатории:** Д1XXXX
5. **Адрес и место отбора пробы:** г. Сочи, Молдовка, скважина
6. **Отбор пробы произведен представителями Заказчика**
7. **Дата отбора пробы:** 12.05.2024
8. **Дата поступления пробы в лабораторию:** 13.05.2024
9. **Дата проведения анализа:** 13.05.2024 – 17.05.2024
10. **Протокол включает 1 страницу**

Результаты КХА

№ п/п	Показатели и единицы измерения	Результаты анализа	ПДК (СанПиН 1.2.3685-21)	Нормативный документ на методику измерений
1	Ртуть, мкг/дм ³	<0,010	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.243-07 (от 2007 г.)
2	Мышьяк, мг/дм ³	<0,005	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (от 2008 г.)
3	Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм ³	<4,0	15	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (от 2016 г.)
4	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионные, мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (от 2011 г.)
5	Нефтепродукты, мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (от 2017 г.)
6	Бенз(а)пирен, мкг/дм ³	<0,002	0,01	ФР.1.31.2008.01032
7	Фенол, мкг/дм ³	<0,10	1,0	ФР.1.31.2012.13726

Ответственность за отбор проб несет Заказчик.

Результаты исследований и Заключение распространяются только на представленные Заказчиком пробы, исследование которых выполнено в ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Передача и копирование Протокола без разрешения ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» не допускается.

Пояснения к результатам:

Представленная проба воды по всем исследованным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

<Окончание протокола>